



*Palo- ja savun-
toimen
suunnitelma*

*Uusien
rakennus-
suunnitelma*

PERUSTIETOJA RAKENNUKSESTA

HUONEISTON KÄYTTÖPARHYMÄ: 3.2.2.4 kokoonmuunneltav
3.2.2.5 työpaikkahuoneistot

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: Palosidittävä

PALOVAARALLISUUSLUOKKA: Tuotantotiloissa: 3
Toimintotiloissa: 2

SUOJAUSTASO I
PALOVAARMA: Tuotantotiloissa: 200-400 MJ/m²
Muissa tiloissa: 100-200 MJ/m²

RAKENNUKSEN KANTAVAT JA OSASTOIVAT RAKENNUSOSAT

- pysty- ja vaakasuorat kantavat B 30
- osastoivat rakennusosat B 30
- RAKENNUKSEN JAETTAAN KATTEEN NOIN 1200 m² OSASTOON B 30 -LUOKAN RAKENNUKSELLE
- LISÄKSI BRILLISINÄ OSASTOINA ARKISTOT A 120 JA A 60 -LUOKAN RAKENNUKSELLE
- ULLAKKOTILAT JAETTAAN 400 m²:n OSIIN B 15 -LUOKAN RAKENNUKSELLE

SEINIEN JA KATTOJEN SISÄPUOLISET PINTAKERROKSET

- yleensä 1/I
- sisäiset käytävät 1/I
- teknisen huollon tilat 1/I

LATTIJOIDEN PINTAKERROKSET

Tuotantotiloissa: palamaton

Muut:

- yleensä -
- sisäiset käytävät L
- teknisen huollon tilat palamaton

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLÄ ILMANVAIHDOLLA SUOMEN RAKEN-
TAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN D2 JA ILMANVAIHTOSUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN F2
MUKAISILLA LUMESTETUILLA JA HUOLTOSILLILOILLA.
TYÖTILAT, RUOKALA, KAHVIO JA MYYMÄLÄ: TURVA- JA MERKKIVALAISTUS / MUUTEN
RAKENNUS VARUSTETAAN MERKKIVALAISTUKSELLE.

RAKENNUS VARUSTETAAN SUOJAUSTASO I MUKAISILLA ALKUSAMMUTUS-
KALUSTOILLA

SAVUNPOISTO ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

b.11-69

Työ 5 KIVIERÖ	Määrä 5000	Kerroskierros 2	Luokitus 2	Projektin nimi UUDISRAKENNUS	Projektin numero PAAPIIRUSTUS
RAKENNUSARKKITEHTITOIMISTO JUHA LAURILA KY Suuttorinkatu 20 B 15110 LAHTI, puh. 918 515 151			Suunnittelija, työn numero ja projektin numero POHJAPIIRROS		
LAHTI 1109.1989			ARK 1154		